

# 福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング結果について（速報）

平成28年7月14日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

（今回報告分の概要）

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値（ $10\text{Bq}/\text{kg}$ ）を下回っていました。

1 調査年月  
平成28年6月から9月まで

2 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (6月24日～6月30日調査分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	105

3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計 調査済み施設数
管理目標値（ $10\text{Bq}/\text{kg}$ ）未満	105	196
管理目標値以上	0	0

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム（セシウム-134とセシウム-137の合計） $10\text{Bq}/\text{kg}$ ）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題なく、プール水については仮に管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要はないとしています。

なお、本調査は平成23年度から実施しており、これまでに管理目標値を上回った施設はありません。  
また、本調査の放射能濃度の単位表記については、 $\text{Bq}/\text{L}$ を $\text{Bq}/\text{kg}$ と同等として扱っています。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8493

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果（速報）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
1	県北	福島市	福島工業高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.92)
2	県北	福島市	平野保育所	6月24日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.82)
3	県北	福島市	飯野おひさま保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.75)
4	県北	福島市	杉妻保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.86)
5	県北	福島市	春日保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.3)	不検出(0.91)
6	県北	福島市	飯坂保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.75)
7	県北	福島市	笹谷保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.75)
8	県北	福島市	さくら保育園	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(1.0)
9	県北	福島市	蓬萊保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.73)
10	県北	福島市	御山保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.98)	不検出(1.1)
11	県北	福島市	福島保育所	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.87)
12	県北	福島市	桜の聖母学院小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(1.1)
13	県北	福島市	福島敬香保育園	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.87)
14	県北	二本松市	二本松市立東和中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.88)
15	県北	二本松市	二本松市立新殿小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(0.67)
16	県北	二本松市	二本松市立渋川小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.68)	不検出(0.75)
17	県北	二本松市	二本松市立川崎小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(1.0)
18	県北	二本松市	二本松市立二本松第二中学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(1.3)	不検出(1.0)
19	県北	二本松市	二本松市立二本松北小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.75)
20	県北	二本松市	二本松市立岳下小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.68)	不検出(0.88)
21	県北	二本松市	二本松市立岩代中学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(1.0)
22	県北	二本松市	二本松市立油井小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.87)
23	県北	伊達市	梁川高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.62)
24	県北	伊達市	伊達市立石田小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(1.1)
25	県北	伊達市	伊達市立月館中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.0)
26	県北	伊達市	伊達市立梁川小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.68)	不検出(0.75)
27	県北	伊達市	伊達市立月館小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.82)
28	県北	伊達市	伊達市立富成小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(1.0)
29	県北	伊達市	伊達市立伊達東小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.82)
30	県北	伊達市	伊達市立大枝小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.99)
31	県北	伊達市	伊達市立大田小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.82)
32	県北	伊達市	梁川保育園	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.99)
33	県北	本宮市	本宮市立糠沢小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.89)
34	県北	本宮市	本宮市立本宮第二中学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(1.0)
35	県北	本宮市	本宮市立岩根小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.79)	不検出(0.76)
36	県北	大玉村	大玉村立大山小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(1.1)
37	県北	大玉村	大玉村立大玉中学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.69)
38	県中	郡山市	開南幼稚園	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.77)
39	県中	須賀川市	福島学園	6月28日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.90)
40	県中	田村市	船引高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(1.1)
41	県中	田村市	田村市立移中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.84)
42	県中	田村市	田村市立船引中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(0.99)
43	県中	田村市	田村市立常葉小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.69)	不検出(0.75)
44	県中	田村市	田村市立大越小学校（新プール）	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.79)	不検出(0.92)
45	県中	天栄村	天栄村立牧本小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.87)
46	県中	石川町	石川町立第二保育所	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.94)
47	県中	小野町	小野高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.75)
48	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第二小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.95)	不検出(0.84)
49	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第一小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(0.88)
50	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎幼稚園	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.91)

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。

「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※ 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果 (速報)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
51	県南	中島村	中島村立吉子川小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.82)
52	県南	中島村	中島村立中島中学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.79)	不検出(0.76)
53	県南	中島村	中島村立滑津小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.91)
54	県南	矢吹町	矢吹町立矢吹小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.98)	不検出(0.97)
55	県南	矢吹町	あさひ保育園	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.87)
56	会津	会津若松市	会津学鳳高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.87)
57	会津	会津若松市	会津高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(1.3)	不検出(1.1)
58	会津	会津若松市	会津若松市立湊中学校	6月26日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.81)
59	会津	会津若松市	会津若松市立荒館小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.0)
60	会津	会津若松市	会津若松市立行仁小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.75)
61	会津	会津若松市	会津若松市立大戸中学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.0)
62	会津	会津若松市	会津婦人会保育園	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.68)
63	会津	会津若松市	会津若松市立謹教小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.0)
64	会津	会津若松市	会津若松市立永和小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.4)	不検出(0.87)
65	会津	会津若松市	会津若松市立川南小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.77)
66	会津	会津若松市	会津若松市広田保育所	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.89)
67	会津	会津若松市	会津若松市立神指小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(1.3)
68	会津	喜多方市	喜多方市堂島こども園	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.97)
69	会津	喜多方市	喜多方市姥堂こども園	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.75)
70	会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第二小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.67)
71	会津	猪苗代町	猪苗代町立長瀬小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(1.6)	不検出(1.0)
72	会津	猪苗代町	猪苗代町立吾妻小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(0.88)
73	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.1)
74	会津	会津美里町	会津美里町立宮川小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(1.0)
75	南会津	下郷町	下郷町立旭田小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.91)
76	南会津	下郷町	下郷町立江川小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(1.0)
77	南会津	下郷町	下郷町立橋原小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.86)	不検出(0.67)
78	南会津	只見町	只見町立只見中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.98)
79	南会津	南会津町	南会津町立南郷小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.75)
80	南会津	南会津町	南会津町立松沢小学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.75)
81	相双	相馬市	相馬市立玉野小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.97)
82	相双	相馬市	相馬市立山上小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.95)	不検出(0.64)
83	相双	相馬市	相馬市立磯部小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.82)
84	相双	相馬市	相馬高校	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.84)
85	相双	南相馬市	南相馬市立原町第一小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.4)	不検出(1.2)
86	相双	南相馬市	南相馬市立原町第三中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.84)
87	相双	南相馬市	相馬農業高校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.90)
88	相双	南相馬市	南相馬市立原町第一中学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.87)
89	相双	南相馬市	南相馬市立鹿島小学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.98)	不検出(0.91)
90	相双	南相馬市	南相馬市民プール(幼児用)	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.77)
91	相双	南相馬市	南相馬市民プール(50m)	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.75)
92	相双	新地町	新地町立新地小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.90)
93	相双	新地町	新地町立福田小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.80)	不検出(0.78)
94	相双	新地町	新地町立駒ヶ嶺小学校	6月28日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.81)
95	いわき	いわき市	いわき光洋高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(0.97)	不検出(0.80)
96	いわき	いわき市	磐城高校	6月24日	管理目標値未満	不検出(0.80)	不検出(0.72)
97	いわき	いわき市	いわき総合高校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.88)
98	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.82)
99	いわき	いわき市	いわき市立好間第一小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.86)
100	いわき	いわき市	いわき市立大野第一小学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.91)

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。

「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※ 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果（速報）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
101	いわき	いわき市	いわき市立小川中学校	6月27日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.82)
102	いわき	いわき市	いわき市立赤井中学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.91)
103	いわき	いわき市	いわき市立草野中学校	6月29日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.68)
104	いわき	いわき市	いわき市立大野中学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.82)
105	いわき	いわき市	いわき市立三和中学校	6月30日	管理目標値未満	不検出(1.3)	不検出(0.97)

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。

「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※ 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。