

福島第一原子力発電所 2015年度作業災害一覧表

(別 添)

NO.	月 日	災 害 概 要	種 類	傷 害 程 度
1	4月1日	雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において、仮設変圧器を運搬中に躓(つまず)き転倒し足を負傷	転倒・つまずき	不 休
2	4月13日	フェーシング工事において、草刈機にて草刈り作業中、草の下に埋もれていた針金が跳ね腕に当たり負傷	飛来・落下	不 休
3	4月27日	凍土遮水壁の設置工事において、電気材料の片づけ作業終了後に体調不良	熱中症	軽傷Ⅰ
4	5月23日	雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において、屋上の鉄筋養生カバーの撤去作業終了後に体調不良	熱中症	不 休
5	6月2日	1号機原子炉建屋カバー解体工事において、ハッチ開口部閉塞用バルーンの取外し・取付作業中に体調不良	熱中症	不 休
6	6月16日	フェーシング工事において、U字溝の仕上げ作業終了後に体調不良	熱中症	不 休
7	6月16日	多核種除去設備の点検作業において、資機材を運搬中に躓き転倒し足を負傷	転倒・つまずき	重 傷
8	6月27日	タンク雨水カバーの設置工事において、資材をトラックに積み込む際に資材とトラック荷台の間に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
9	7月15日	構外駐車場の整備工事において、手鎌にて草刈り作業中、切りづらさから力を入れたところ、勢い余って鎌が足に当たり負傷	切れ・こすれ	不 休
10	7月15日	多核種除去設備配管他点検定例工事において、計装配管フランジの取り外し作業中に体調不良	熱中症	不 休
11	7月22日	PCVガス管理システム他防護対策工事において、資機材の積み込み作業中に体調不良	熱中症	不 休
12	7月23日	フェーシング工事において、モルタル吹付補助作業後の移動中に体調不良	熱中症	不 休
13	7月23日	構内車両のスクリーニングにおいて、折りたたみ式の椅子に座る際に椅子の可動部に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
14	7月24日	雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において、照明ケーブル敷設の補助作業中に体調不良	熱中症	不 休
15	7月27日	フェーシング工事において、モルタル吹付作業中に体調不良	熱中症	不 休
16	7月27日	タンク雨水抑制対策工事において、堰カバーの屋根材取付作業中に体調不良	熱中症	不 休
17	7月30日	タンクエリア雨水移送設備工事において、耐圧ホースをカッターにて切断中、勢い余ってカッターの刃が足に当たり負傷	切れ・こすれ	不 休
18	8月4日	1号機原子炉建屋カバー解体工事において、コンクリート打設作業中に体調不良	熱中症	不 休
19	8月8日	陸側遮水壁設置工事において、バキューム車の清掃作業中、閉まりかけていた後部タンク蓋に体が挟まれ死亡	はさまれ・まきこまれ	死 亡
20	8月18日	使用済み水移送業務において、ホースの片づけ作用中に体調不良	熱中症	不 休

NO.	月 日	災 害 概 要	種 類	傷 害 程 度
21	9月2日	フランジタンク残水移送除去業務において、タンクの垂直梯子を昇降時に足を滑らして墜落し、安全帯で中吊となり負傷	墜落・転落	不 休
22	10月2日	フェーシング工事において、モルタル吹付作業に必要な道具を取りに行く際に躓き、足を捻(ひね)り負傷	転倒・つまずき	不 休
23	10月2日	屋外パトロールにおいて、純水タンク廻りを巡回中、配管をまたいだ際に躓き、足を捻り負傷	転倒・つまずき	不 休
24	10月19日	フェーシング工事において、舗装機械の操作として機械後部のステップ上を移動中、足を踏み外して足を捻り負傷	転倒・つまずき	不 休
25	10月29日	水処理タンク水処理委託工事において、車で現場監理に向かう際に運転席ドアと車フレームとの間に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
26	10月29日	固体廃棄物貯蔵庫の新設工事において、仮置資材の運搬中、資材と資材の間に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
27	11月11日	機器ハッチ閉塞設備設置工事において、作業区画の設定中、跪(ひざまず)いた際に床上の残材に膝を当て負傷	切れ・こすれ	不 休
28	11月12日	構内排水路新設工事において、廃棄する段ボールを鉋(なた)で切断中、鉋の刃が指に当たり負傷	切れ・こすれ	不 休
29	11月16日	多核種除去設備のサンプルタンク堰屋根設置工事において、タンク上部から落下してきた単管パイプで手を負傷	飛来・落下	不 休
30	11月24日	フランジタンク残水移送除去業務において、脱衣補助作業として作業員のアノラックを切断中、鉋(ハサミ)で指を負傷	切れ・こすれ	不 休
31	11月30日	海側遮水壁設置工事において、測量用三脚を車両から降ろす際に三脚が回転し、三脚の脚と脚との間に指が巻込まれ負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
32	12月4日	構内移送配管設置工事において、現場への移動のため配管を跨(また)いだ際に釘を踏み足底部を負傷	その他	不 休
33	(2016年)1月12日	ノッチタンク群水回収業務において、弁の取り外し作業を実施中、落下した弁と地面との間に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
34	1月18日	陸側遮水壁設置工事において、土嚢袋を上部から受け取る際に下部にあるガードレールと土嚢袋との間に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	軽傷Ⅱ
35	1月26日	タンク連結ホース撤去・除却業務において、撤去した監視用カメラの仮置き中、架台下部と架台ベースの間に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休
36	3月7日	水処理設備タンクエリアパトロール委託業務において、タンク外堰上を歩行中、足をすべらせて転倒し肩を負傷	転倒・つまずき	不 休
37	3月18日	3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事において、鋼材用カッターの油圧ホース点検中、落ちてきた吊具に手甲が接触し負傷	飛来・落下	不 休
38	3月29日	1号機タービン天井クレーン用昇降設備設置工事において、昇降架台の扉(墜落防止用の扉)を閉めた際に指を挟み負傷	はさまれ・まきこまれ	不 休

* 本一覧表は、作業安全の更なる向上を目指す事を目的として集約
 * 死亡:死亡 重傷:休業日数が14日以上 軽傷Ⅱ:休業日数が4～13日
 軽傷Ⅰ:休業日数が1～3日 不 休 :災害当日のみ休務