

| 考查項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | |
|-------------|--------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 3.出来形及び出来ばえ | | <input type="checkbox"/> 出来形が特に優れている | <input type="checkbox"/> 出来形が優れている | <input type="checkbox"/> 出来形が特に良好である | <input type="checkbox"/> 出来形が良好である | <input type="checkbox"/> 出来形が適切である | <input type="checkbox"/> 出来形が適切でなく不適合に該当する | |
| I 出来形 | 建築・電気・機械（共通） | <p>●評価対象項目</p> <input type="checkbox"/> 1. 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 2. 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 3. 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 4. 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 5. 出来形の管理が、工夫されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 6. 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 7. 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> 8. 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> 9. その他〔理由： 〕 | | | | | <input type="checkbox"/> 1. 出来形が不適切であった為、工事請負契約書に基づく修補指示を検査員が行った。 <input type="checkbox"/> 2. その他 [] | |
| | | <p>●判断基準</p> 該当項目が90%以上・・・・・・・・ a 該当項目が80%以上90%未満・・・・ a' 該当項目が70%以上80%未満・・・・ b 該当項目が60%以上70%未満・・・・ b' 該当項目が60%未満・・・・・・・・ c | | <p>①出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。</p> <p>②□欄には、「評価対象項目」のうち、評価出来ればレを記入し、「評価対象外項目」は-を記入する。</p> <p>③削除項目（「評価対象外項目」）のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>④評価値(%) = (評価数() / 対象評価項目数()) × 100</p> | | | | |