

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d																																															
3.出来形及び出来ばえ  II.品質	管 布 工 類 設 事	<input type="checkbox"/> 評価対象項目の履行状況（評価値）と品質関係の試験結果のばらつきとから判断する。  <b>【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】</b> ※ばらつきの判断は別紙-4参照。 別紙-3の作成は別紙-5により行う。					<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超え不適合に該当する。																																															
		<b>【評価対象項目】</b> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. 設計図書等で示す条件により締固めが実施されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. 管の両側が均等に埋め戻されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 地盤面、基盤面に不陸が生じていないことが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 管布設は（原則として）低位部から高位部へ向かって施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. 管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. コンクリート構造物にきめ細やかな施工がうかがえる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 付帯構造物（排気弁や仕切弁、マンホール等）の維持管理が容易になるように配慮し、適切に施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. コンクリート付帯構造物にはクラックがない。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. その他（理由：   ）</td> </tr> </table> <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評 価 値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>a'</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 400px;">         ①当該「評価対象項目」のうち、評対象外の項目は削除する。          ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として比率（%）計算の値で評価する。          ③評価値（%）= 該当項目数（ ）          / 対象評価項目数（ ）          ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。       </div>							<input type="checkbox"/>	1. 設計図書等で示す条件により締固めが実施されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	2. 管の両側が均等に埋め戻されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	3. 地盤面、基盤面に不陸が生じていないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	4. 管布設は（原則として）低位部から高位部へ向かって施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	5. 管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	6. コンクリート構造物にきめ細やかな施工がうかがえる。	<input type="checkbox"/>	7. 付帯構造物（排気弁や仕切弁、マンホール等）の維持管理が容易になるように配慮し、適切に施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	8. コンクリート付帯構造物にはクラックがない。	<input type="checkbox"/>	9. その他（理由：   ）			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a'	b	a'	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b	60%以上 75%未満	b	b'	c	b'	60%未満	b'	c
<input type="checkbox"/>	1. 設計図書等で示す条件により締固めが実施されていることが確認できる。																																																					
<input type="checkbox"/>	2. 管の両側が均等に埋め戻されていることが確認できる。																																																					
<input type="checkbox"/>	3. 地盤面、基盤面に不陸が生じていないことが確認できる。																																																					
<input type="checkbox"/>	4. 管布設は（原則として）低位部から高位部へ向かって施工していることが確認できる。																																																					
<input type="checkbox"/>	5. 管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。																																																					
<input type="checkbox"/>	6. コンクリート構造物にきめ細やかな施工がうかがえる。																																																					
<input type="checkbox"/>	7. 付帯構造物（排気弁や仕切弁、マンホール等）の維持管理が容易になるように配慮し、適切に施工していることが確認できる。																																																					
<input type="checkbox"/>	8. コンクリート付帯構造物にはクラックがない。																																																					
<input type="checkbox"/>	9. その他（理由：   ）																																																					
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																																		
評 価 値	90%以上	a	a'	b	a'																																																	
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b																																																	
	60%以上 75%未満	b	b'	c	b'																																																	
	60%未満	b'	c	c	c																																																	