

一般廃棄物焼却施設における排ガス中の放射性物質濃度

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果(Bq/m ³)		濃度限度に対する割合			検出下限値(Bq/m ³)				
					セシウム 134	セシウム 137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137			
福島市	あぶくまクリーンセンター	バグフィルター	2021/1/13	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
			2021/1/22	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
	あらかわクリーンセンター	バグフィルター	2020/12/22	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
			2021/1/20	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
伊達地方 衛生処理組合	清掃センター ごみ焼却施設	電気集じん機	2021/1/13	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				合計										
			2021/1/14	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				合計										
			2021/1/15	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				合計										
			安達地方 広域行政組合	もとみや クリーンセンター	バグフィルター	2021/1/20	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.33	0.26
							ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.65	0.65
							合計							
ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出							0.39	0.34				
	ドレン部(2号炉)	不検出				不検出				0.77	0.84			
	合計													
郡山市	富久山クリーンセンター	バグフィルター	2020/12/4	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				合計										
			2021/1/26	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				合計										
	河内クリーンセンター	バグフィルター	2021/1/13	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				合計										
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				合計										
須賀川地方 保健環境組合	須賀川地方 衛生センター ごみ処理施設	電気集じん機	2021/1/7	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.13	0.12			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.27	0.32			
				合計										
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.14	0.13			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.42	0.32			
				合計										

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果(Bq/m ³)		濃度限度に対する割合			検出下限値(Bq/m ³)	
					セシウム 134	セシウム 137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137
白河地方 広域市町村圏 整備組合	西白河地方 クリーンセンター	バグフィルター	2021/1/8	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
会津若松地方 広域市町村圏 整備組合	環境センター	バグフィルター	2020/12/8	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2021/1/5	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2020/11/10	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
喜多方地方 広域市町村圏 組合	環境センター山都工場 組合	バグフィルター	2021/1/6	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.24	0.20
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.68	0.54
				合計							
			2021/1/7	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.13	0.15
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.33	0.34
南相馬市	クリーン原町センター	バグフィルター	2021/1/26	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.1	0.1
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.3	0.4
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.1	0.1
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.4	0.3
相馬方部 衛生組合	光陽クリーンセンター (1号炉・2号炉集合)	バグフィルター	2021/1/13	ろ紙部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.5	0.4
				ドレン部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.7	0.8
				合計							
双葉地方 広域市町村圏 組合	南部衛生センター	バグフィルター	2021/1/19	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.13	0.12
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.40	0.51
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.12	0.11
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.42	0.40
	北部衛生センター	バグフィルター	2021/1/22	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.13	0.11
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.52	0.49
				合計							
				2020/12/18	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.12
ドレン部(2号炉)	不検出	不検出					0.46	0.44			
いわき市	北部清掃センター	バグフィルター	2021/1/21	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.20	0.20
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.60	0.60
				合計							
	南部清掃センター	バグフィルター	2021/1/7	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.07	0.04
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.23	0.18
合計											
ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				0.072	0.051				
ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				0.19	0.24				
合計											