様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和７年５月３０日

福島県教育委員会教育長

工 事 番 号	第２５－７００１６－００００１号
工　事　名	いわき海浜自然の家高圧ケーブル外更新工事
質　　問　　事　　項	
図面No.E-10及び金抜き設計書P.5（第一キュービクル改造：1組）につきまして、図面からでは仕様機器の選定が不明のため、各機器のメーカー名・型式・容量等の分かる資料の御教示をお願いします。	
回　　答　　事　　項	
既設と同等以上の機器選定することを想定しています。 なお、既設機器は以下のとおりです。 ・高圧地絡方向継電器　メーカー：富士電機株式会社 型　　式：QH-DG3 定　　格：電流整0.1～0.6A　動作時間0.2～0.6S ・過電流継電器　メーカー：富士電機株式会社 型　　式：QH-OC2 定　　格：限時3～6A　瞬時20～60A ・不足電圧継電器　メーカー：富士電機株式会社 型　　式：QH-UV1 定　　格：動作値整定60～100V	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。