

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月9日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0091号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
1. 施工内訳表 施工 第0-0014号表 極小規模無収縮モルタル工について 1m3あたり換算時の端数処理方法は有効4桁でしょうか、又は少数第3位切捨てでしょうか。 また、有効4桁であった場合は5桁目以降切捨てでしょうか、ご教示願います。 2. 総括情報表の週休二日補正が完全週休2日となっていますが、労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費の補正係数をご教示願います。 3. 施工パッケージ内訳表 施工第0-00023号表 土砂等運搬について、バックホウの規格は【0.8】 【0.45】のどちらを採用していますか。 4. 施工内訳表 施工第0-00028号、0-00030号のバックホウについて、K9205のバックホウ単位は【日】かと思われますが、設計書に記載されているのは供用日となっている為正しい規格・コード・数量をご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 施工内訳表 施工 第0-0014号表 極小規模無収縮モルタル工について、有効数字4桁とし5桁目以降は切り捨て、1m3あたりの金額を算出しております。 2. 完全週休2日に伴う補正係数については、「週休2日等工事試行要領 第Ⅰ編～第Ⅲ編（土木工事、港湾漁港工事編）」の運用（福島県技術管理課HP：https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/shuukyufutuka.html 参照）のとおりです。 3. 施工パッケージ内訳表 施工第0-00023号表 土砂等運搬にて、計上しているバックホウの規格については、施工第0-00022号表 積込（ルーズ）にて選定されるバックホウの規格と同等のものを採用しています。 4. 施工内訳表 施工第0-00028号、0-00030号のバックホウについては、K9205のバックホウの「日当たり単価」を「供用日当たり単価」として積算しており、規格・コード・数量は記載のとおりです。	