

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月16日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第25-41351-0049号
工事名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1. 歩掛り単価について</p> <p>① 本工事費内訳表でR5橋梁架設工事の積算より採用されていますが、S：損料係数もR5年度を採用されているのでしょうか。 また、現場環境条件による補正が1.0%と表記されていますが「足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合」係数1.1として考えていると労務費の10%の計上で良いのでしょうか。</p> <p>② 頁0-0041 ベント設備設置・撤去工 ベント損料の数量が28日となっている為、単価を10倍にして計上しているのでしょうか。</p> <p>③ 上記項目は、福島県工事請負契約約款第59条の規定による協議の対象でしょうか。</p> <p>2. 採用単価表について</p> <p>① 番号12 混和剤・番号36 騒音対策工は、本工事には採用していない単価と考えてよろしいのでしょうか。 (但し、7. 仮設工 数量集計表には、騒音対策工が計上されています)</p> <p>3. 下部工補修工について、図面「磐梯町歩道橋 下部工補修図（その1～4）」と数量集計表には下部工補修工が含まれておりますが、設計書には計上されておられません。今回工事では下部工補修工は含まれないのでしょうか？ご教示願います。</p> <p>4. 橋面補修工において、橋面舗装工が図面「磐梯町歩道橋 橋面補修図（その1～6）」と数量集計表では924枚計上されておりますが、設計書では500枚の計上となっております。今回工事では500枚の施工でよろしいのでしょうか？ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 歩掛り単価について</p> <p>① 令和5年度版の損料係数を採用していましたので、令和6年度版に訂正します。現場環境条件による補正係数について、1%を10%に訂正いたします。 加えて、足場用吊りチェーン盛り替えによる補正係数についても、1%を0%に訂正いたします。 閲覧図書「kinnuki002」を訂正しましたので、ご確認願います。</p> <p>② 「頁0-0041 施工内訳表 ベント設備設置・撤去工」のベント損料については、1t当たりの単価(円/日)としていることから、10t当たりの単価(円/日)に訂正いたします。 閲覧図書「kinnuki002」を訂正しましたので、ご確認願います。</p>	

- ③ 福島県工事請負契約約款第59条の対象とします。
2. 歩掛り単価について
- ① 採用単価表「番号12・番号36」については、採用していないことから、削除し訂正いたします。
7. 仮設工(1)数量集計表・(2)数量計算「騒音対策工」についても、削除し訂正いたします。
- 閲覧図書「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。
3. 今回の工事には、下部工補修工は含まれません。
- 閲覧図書「tokki」「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。
4. 今回の橋面舗装工は、タイル設置500枚の施工となっております。