様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月20日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41341-0014号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（路盤改良）
質 問 事 項	
1. 総括情報表 子設計 施工内訳表 施工 第0-0005号表 タイヤローラ運転について タイヤローラについてK2630の単価をそのまま採用してよろしいでしょうか。 また、K2630の単位は「日」とあり、「日」を「供用日」に置き換えると捉えてよろしい でしょうか。御教示願います。	
回 答 事 項	
1. タイヤローラ運転について、県の土木事業単価表のタイヤローラ（K2630）の単価に4 週8休以上（月単位）の補正を行った値（補正係数1.02）を採用しております。 また、K2630の単位について、「日」を「供用日」に置き換えてください。	