様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月4日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0021
工事（委託業務）名	湛水防除0701工事
質 問 事 項	
<p>1. 導水管工の吊り防護工において H形鋼（SS400 H200×200×8/12）総重量が1.098tのため、建設物価版は、小口の単価を採用していると考えてよろしいのでしょうか、お教え願います。</p> <p>2. 排水ポンプ設備躯体工のドレーン工（ウィープホール取付）（S単-23号）において、下記の単価の出典元及び詳細な名称をお教え願います。 ①ウィープホール（50） ②フィルター（φ50）</p> <p>3. 水道管移設工の山砂（埋戻し用）の出典元及び詳細な名称をお教え願います。</p> <p>4. 仮設工の土工用マット（シート類）敷設・撤去（S単-47号）において 土木シート（ポリプロピレン（P.P）系織布）の規格（厚さ・強度）等をお教え願います。</p> <p>5. 仮締切りにおいて 産業廃棄物処分料金（中間処分）廃プラスチック類の規格は、軟質系と考えてよろしいのでしょうかお教え願います。</p>	
回 答 事 項	

1. お見込みのとおりです。
2. ウィープホール (50) は、農林土木事業原単価表のウィープホール (フロート式) の規格 $\phi 50 \times 300$ mm以下の単価を採用しています。
フィルター ($\phi 50$) は、農林土木事業原単価表のフィルターの規格 $\phi = 50$ mm L=100 mmの単価を採用しています。
3. 水道管移設工の山砂 (埋戻し用) は、積算資料 P182 及び建設物価 P128 の単価を採用しています。名称は、砂 (埋戻し用) 又は埋戻し用材です。
4. 土木シート (ポリプロピレン (P.P) 系織布) の規格は、厚 0.37 mm 引張強さ 980(N/5cm) です。
5. お見込みのとおりです。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。