

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月4日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0030
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0702工事
質 問 事 項	
1. 【1工区】仮用水路撤去及び【2工区】取壊し工において、産業廃棄物処分料金（中間処分）の表示区分規格名をお教え願います。 2. 【1・2工区】調整池の本体工において、止水板（ゴム製 厚10mm×幅20mm）の詳細な名称規格をお教え願います。 3. 【1・2工区】排泥弁室の鉄蓋設置工において、無収縮モルタルの単価出典元をお教え願います。 4. 【1・2工区】の一括計上価格において、スクラップ費用（控除額）の規格名称をお教え願います。	
回 答 事 項	
1. 【1工区】仮用水路撤去の産業廃棄物処分料金（中間処分）の表示区分規格名は、S単26号廃プラスチック（軟質系）及びS単27号廃プラスチック（硬質系）です。 【2工区】取壊し工の産業廃棄物処分料金（中間処分）の表示区分規格名は、S単27号コンクリート塊（有筋）です。 2. 止水板（ゴム製 厚10mm×幅20mm）の名称規格は、ウルトラシールMC-2010M 厚10mm×幅20mmです。 3. 無収縮モルタルは、土木事業単価表の単価を採用しています。 4. スクラップ費用（控除額）の規格は、ヘビー H2です。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。