

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月4日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0045
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0701工事
質 問 事 項	
<p>1. 管体工の硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（S単-64・104・99号）において 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）の径200・250・300の長さ4.0mは、物価資料の長さ5.0mの単価を準用していると考えて宜しいのでしょうかお教え願います。</p> <p>2. パイプライン呑口において、 足掛金物（B=300mm）の規格をお教え願います。</p> <p>3. 鋼材溶接工において、 溶接棒（軟鋼用 3.2mm）の規格をお教え願います。</p> <p>4. 発生材処分において ダンプトラック賃料は、長期割引の35%を考慮した単価でしょうか、お教え願います。</p> <p>5. 立抗基礎において H形鋼（200×200×8）の採用単価は、総重量が0.8tのため、小口の単価を採用していると考えてよろしいのでしょうか、お教え願います。</p>	

回 答 事 項

1. 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）の径 200・250・300 の長さ 4.0m は、物価資料の長さ 5.0m の単価を採用しています。
2. 足掛金物（B=300mm）の規格は、後付け用 幅 303 mm×径 φ 19 mm です。
3. 溶接棒（軟鋼用 3.2mm）の規格は、JIS Z 3211（E4319）です。
4. ダンプトラック賃料は、長期割引の 35% を考慮した単価ではありません。
5. H形鋼（200×200×8）の採用単価は、小口の単価ではありません。福島県工事請負契約約款第 19 条に基づき、契約変更の協議対象とします。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。