

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 7 月 4 日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 3 6 2 6 0 - 0 0 6 3
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備 0 7 0 1 工事
質 問 事 項	
1. 江垂吐水槽の制水弁工（配水管）において 下記の組立マンホール調整リングの単価算出典元をお教えます。 ①調整リング φ 600 H=0. 20m ②調整リング φ 600 H=0. 15m ③調整リング φ 600 H=0. 10m ④調整リング φ 600 H=0. 05m 2. 江垂吐水槽の本体工において、 足掛金物（現場打用 φ 19）【樹脂製ステップ B=300】の詳細な規格名称をお教えます。	
回 答 事 項	
1. マンホール調整リングの単価は、土木事業単価表の単価を採用しています。 2. 足掛金物（現場打用 φ 19）【樹脂製ステップ B=300】の規格名称は、現場打用 30SW-RF 径 φ 19 mm です。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。