

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月17日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0341号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（補助）工事（舗装）
質問事項	
<p>1 「F3000 門型標識柱 ベースプレート式トラス型」について、規格は溶融亜鉛めっき、静電粉体塗装、ポリウレタン樹脂塗装のいずれに該当するのか、ご教示ください。</p> <p>2 「F3000 と F3010」の調整データについて、#0040 の A=1、B=1、C=4 とあります、こちらは F3000 のみに適用するのか、それとも F3000 と F3010 の両方に適用するのかご教示ください。</p> <p>3 「F9014 滑り止め舗装撤去」の規格について、豪雪あり・豪雪なしのどちらに該当するのかご教示ください。</p> <p>4 同種・類似工事について、堤防舗装工事は対象となりますか。</p> <p>5 採用単価表 F2010 バックホウ損料 超小旋回 クレーン付 山積 0.28m³ (平積 0.2m³) について 特殊歩掛（採用歩掛）V0031 バックホウ（クローラ型）において規格が標準バケット容量（山積 0.8m³/平積 0.6m³）となっております。山積 0.28m³ と山積 0.8m³ のどちらを採用するかご教示願います。</p> <p>6 採用単価表 F3000 門型標識柱 ベースプレート式 トラス型について 塗装品か否か、塗装品の場合は仕様をご教示願います。</p> <p>7 採用単価表 F3000 門型標識柱について、詳細の規格をご教示願います。 (亜鉛めっき・静電粉体塗装・ポリウレタン樹脂塗装・ステンブレーカ塗装・フッ素樹脂塗装)</p> <p>8 採用単価表 F2010 バックホウ損料の排ガス対策は何次を採用していますか。</p> <p>9 施工第0-0050号表 ブロックガードレール基礎設置について、諸雑費は何に掛かりますか。</p> <p>10 施工 第0-0050号表 ブロックガードレール基礎設置の「諸雑費について」諸雑費 4.00% とありますが、こちらの 4% は労務費に、かけるのでしょうか。労務費と機械損料に、かけるのでしょうか。ご教示ください。</p>	

回 答 事 項

- 1 規格は、「亜鉛めっき」です。
- 2 F3000 と F3010 の両方に適用となります。
- 3 規格は、「豪雪あり」です。
- 4 対象となります。
- 5 「山積 0.28m³」を採用しております。
- 6 上記1のとおりです。
- 7 上記1のとおりです。
- 8 「2次」を採用しております。
- 9 特殊歩掛（採用歩掛）のとおり、労務費に掛かります。
- 10 上記9のとおりです。