

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月17日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0351号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質問事項	
<p>1 施工 第0-0003号および第0-0005号では「雑材料 6%」と記載されておりますが、標準積算基準 IV-3-12-19、20 では「諸雑費 6%」と表記されております。 こちらの「諸雑費」を「雑材料」に変更されたご趣旨と、この 6% が労務費と材料費のどちらに掛かるものなのか、ご教示いただけますと幸いです。</p> <p>2 F0080 に関しまして、使用されている表面含浸材の規格につきましても、ご教示いただけますと幸いです。</p> <p>3 設計書 本工事費内訳表 頁0-0004 及び 採用単価表 F0080 表面含浸材 の材料品名をご教示願います。</p>	
回答事項	
<p>1 「雑材料 6%」と記載していることにつきまして、標準積算基準IV-3-12-19、20 のとおり、諸雑費と読み替えて下さい。 また、標準積算基準IV-3-12-19 の「4-5 諸雑費」のとおり、労務費にかかるものであります。</p> <p>2 F0080 に関しまして、採用単価表に記載のとおり、規格はケイ酸塩系表面含浸材であり、図面番号4/8の表面含浸工詳細図に記載のとおり、標準使用量 0.25kg/m² のうち、安価なものを採用しております。</p> <p>3 上記2と同様です。</p>	