

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月29日

病院事業管理者

工事番号	第 26-25010-0003 号
工事名	宮下病院建替え（診療所整備）工事（電気）
質 問 事 項	
<p>1 設計書 P147 の代価表 0081 に記載の</p> <ul style="list-style-type: none">・SPD 通信用（電話回線用）※SPD1・SPD 通信用（LAN 用）※SPD2 <p>及び、P149 の代価表 0084 に記載の</p> <ul style="list-style-type: none">・SPD 通信用（同軸用）※SPD3 <p>につきまして、物価本等からの単価採用でしょうか。その場合型式の公表お願いで きないでしょうか。</p> <p>また、見積採用単価の場合は、単価を公表いただけないでしょうか。</p> <p>2 設計書 P194 代価表 0168 のように、コンセント（金属プレート付）と記載がありますが、同一代価表内においてプレートが別途計上されている箇所があります。 コンセントにつきましては、金属プレート込みの価格として計上でよいかご教授お 願い致します。</p> <p>3 設計書 P205 の代価表 0189 に記載の 鉄筋接続クランプ 配線器具（刊行物）19 ですが、クランプの規格の公表をお願いできないでしょうか。</p>	

回 答 事 項

- 1 物価本（積算資料令和8年3月号）の単価を採用しています。
採用単価の型式は、
 - ・SPD 通信用（電話回線用） 型式 SL-T170J
 - ・SPD 通信用（LAN 用） 型式 PE-CAT6
 - ・SPD 通信用（同軸用） 型式 LP-2-EB-Hです。
- 2 代価表 0168 及び代価表 0170 の内訳のコンセントは、金属プレート無しの単価を採用しています。
- 3 導線接続クランプ 銅線用 直線用 60 mm²迄です。