様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１１月１９日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	２６－４１３２１－００５３
工事（委託業務）名	ダム（メンテ）工事（警報設備）

質　問　事　項
１）機器仕様書 4-1-1(14)　外部出力について テレメータ放流警報監視制御装置から情報入力提供装置に対し、「テレメータデータ」および「放流警報記録」を LAN 出力するための通信インターフェース仕様を教えてください。 ２）システム構成図　情報入力提供装置 → テレメータ放流警報監視制御装置 入力信号 情報入力提供装置からテレメータ放流警報監視制御装置への入力信号「③呼出短縮信号」および「⑥起動信号」について、機器仕様書には記載がないため対象外でよろしいでしょうか？

回　答　事　項
１）国土交通省の標準機器仕様書である国電通仕第 21 号（暫定仕様）（テレメータ装置標準仕様書）および国電通仕第 27 号（放流警報装置標準仕様書）に準拠します。（国土交通省ＨＰ　電気通信関係機器仕様書　参照） ２）ご認識のとおりです。 なお、閲覧図書の「zumen」を訂正しましたのでご確認ください。（図面全 37 葉 2）